

Zestawienie urządzeń i materiałów

Lp	Dostawca	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	5	6	7
1	Wykonawca	<p>Punkt oświetlenia składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Słupa oświetleniowego aluminiowy o wysokości nad ziemią min. 6 m np. SAL K1 GF60 lub równoważny. - Oprawy/klosza Auris o mocy ze źródłem światła sodowym o mocy 70W np. OPA-1 lub równoważny - fundamentu F-150 -szt 1 - Złącze bezpiecznikowe słupowe z jednym zabezpieczeniem Bi Wts 6A typu IZK-4 szt 1 - Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce z polwinitu zwykłego , okrągłe,0,6/1kV typu YKY 3x2,5mm²- 8m 	Kpl.	27	
2	Wykonawca	Szafa oświetlenia ulicznego SO trzyobwodowa, 400/230VAC, z tworzywa sztucznego wraz z fundamentem, wyposażano zgodnie ze schematem strukturalnym	Kpl.	1	
3	Wykonawca	Bednarka FeCn 25x4mm	m	435	
4	Wykonawca	Rura osłonowa DVK110 firmy AROT	m	55	
5	Wykonawca	Rura osłonowa SRS110 firmy AROT	m	25	
6	Wykonawca	Kabel elektroenergetyczny aluminiowy o izolacji i powłoce polwinitowej do układania bezpośrednio w ziemi typu YAKXS 4x35mm².	m	441	
7	Wykonawca	Pas foli koloru żółtego	m	441	

Projekt budowlano wykonawczy modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego

Lp	Dostawca	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	5	6	7
8	Wykonawca	Uziom pograżany pomiedziowany $\varnothing 17,2\text{mm}/3\text{m}$ $R_z \leq 30\Omega$	kpl.	4	